

ТОВ «Прилад Імпекс Автоматизація», 02009, Україна, г.Київ, ул. Ялтинська, 5-Б.  
Т: (044) 247-08-86, т/ф мн.канальний: (044) 581-64-59  
e-mail: [prib-impex@ukr.net](mailto:prib-impex@ukr.net) [www.yokogawa.com.ua](http://www.yokogawa.com.ua)



## Датчики давления серии EJX

Измеряемая величина	Модель	Тип капсулы	Диапазон измерения, кПа	Диапазон перенастройки верхнего предела шкалы, кПа	Макс. рабочее давление, МПа	Назначение / монтаж
Разность давлений	EJX110A	L	-10...10	0,1...10	16	Измерение расхода, уровня/традиционный монтаж
		M	-100...100	0,5...100	25	
		H	-500...500	2,5...500	25	
	EJX118A	M	-100...100	2...100	Определяется номиналом фланца	С вынесенными разделительными мембранами, длина капиллярных трубок до 10 м
		H	-500...500	10...500		
	EJX210A	M	-100...100	1...100		Измерение уровня в резервуаре/ монтируется на фланце
H		-500...500	5...500			
Абсолютное давление	EJX510A	A	-100...200	8...200	200 кПа	Измерение абсолютного давления/ввертного типа (или накидная гайка)
		B	-0,1...2 МПа	0,04...2 МПа	2	
		C	-0,1...10 МПа	0,2...10 МПа	10	
		D	-0,1...50 МПа	1...50 МПа	50	
Избыточное давление	EJX430A	H	-100...500	2,5...500	500 кПа	Измерение избыточного давления/традиционный монтаж
		A	-0,1...3,5 МПа	0,0175...3,5 МПа	3,5	

		B	-0,1...16 МПа	0,08...16 МПа	16	
	EJX438A	A	-0,1...3,5 МПа	0,035...3,5 МПа	Определяется номиналом фланца	С вынесенной разделительной мембраной, длина капиллярной трубки до 10м
		B	-0,1...7 МПа	0,16...16 МПа		
	EJX530A	A	-100...200	8...200	200 кПа	Измерение избыточного давления/ввертного типа (или накидная гайка)
		B	-0,1...2 МПа	0,04...2 МПа	2	
		C	-0,1...10 МПа	0,2...10 МПа	10	
		D	-0,1...50 МПа	1...50 МПа	50	
Многопараметрический преобразователь	EJX910A	L	-10...10	0,1...10	16	Измерение перепада давления, давления, температуры, компенсационные вычисления массового / нормированного расхода
		M	-100...100	0,5...100	25	
		H	-500...500	2,5...500	25	