

ДВСЦ ВЕ  
Державний  
випробувальний сертифікаційний  
центр вибухозахищеного та  
рудникового електрообладнання  
ДОНЕЦЬК

# СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання  
(електротехнічного пристрою)

№ 682

Свідоцтво, видане фірмі Rota Yokogawa GmbH&Co.KG, (Німеччина) та фірмі Yokogawa Electric China Co., Ltd (Китай), посвідчує, що виготовлені підприємством вироби :

магнітні витратоміри ADMAG AE моделі AE...MN-...-.../KF./ та ADMAG AXF моделі AXF ...H/C-.1/2; датчики магнітного витратоміра ADMAG AE моделі AE...DN-...-.../KF./ та ADMAG AXF моделі AXF ...H/C-.N; магнітні перетворювачі витрати ADMAG AE моделі AE14-.../KF./ та ADMAG AXF моделі AXFA14 є вибухозахищеними.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3, ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 22782.7 та їх складовим частинам присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExdsiallCT6...T3 - для AE...MN-...-.../KF./ та AE...DN-...-.../KF./

1ExdllCT6 - для AE14-.../KF./ та AXFA14

1ExdseiallCT6...T3 - для AXF...H/C-.1/2 та AXF...H/C-.N

Вироби можуть бути рекомендовані для застосування на території України. Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами застосування", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 01 травня 2009 р.

Чинність свідоцтва продовжена до 23 січня 2016 р. листом 19-1,2,3/23 від 24.01.2011 р.

Керівник ДВСЦ ВЕ *А.С. Погорельський* А.С. Погорельський



В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 3 аркуша.